

ПРОТОКОЛ

заочного рассмотрения и голосования по вопросам повестки Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Томской области (далее – Совет)

«11» июня 2024 года

№ 23

г. Томск

В соответствии с пп. з) п. 33 постановления Правительства РФ от 02.06.2023 № 923 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики», Положением о Межотраслевом Совете потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Томской области, утвержденным распоряжением Губернатора Томской области от 03.12.2015 № 350-р, в период с 06 по 10 июня 2024 года проходило заочное рассмотрение и голосование по следующим вопросам повестки Совета:

1. Рассмотрение проекта инвестиционной программы АО «Оборонэнерго» на 2025-2029 годы;
2. Рассмотрение проекта корректировки инвестиционной программы АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы;
3. Рассмотрение проекта инвестиционной программы ООО «Горсети» на 2025-2029 годы;
4. Рассмотрение проекта корректировки инвестиционной программы ООО «Горсети» на 2020-2024 годы;

Члены Совета, участвовавшие в заочном голосовании:

- | | |
|----------------------------|--|
| Браниште Игорь Николаевич | - Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области, председатель Совета |
| Власов Александр Юрьевич | - заместитель председателя Думы ЗАТО Северск Томской области |
| Газизов Родион Маратович | - заместитель руководителя рабочей группы "Качество повседневной жизни" Регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт» за Россию» в Томской области, исполнительный директор некоммерческого партнерства «Центр правового мониторинга, юридической техники и правозащитной работы «РИМ» |
| Головин Алексей Иванович | - заместитель директора общества с ограниченной ответственностью «Производственная строительная компания «Веста», заместитель председателя Совета |
| Долгов Анатолий Васильевич | - Представитель Общественной палаты Томской области |
| Купрессов Федор Викторович | - руководитель Томской региональной правозащитной общественной организации «Союз потребителей» |
| Лучшев Максим Алексеевич | - Председатель совета Томского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» |
| Немцева | - председатель Совета регионального отделения |

Галина Григорьевна	политической партии «Справедливая Россия»
Овсянникова Татьяна Юрьевна	- заведующая кафедрой экспертизы и управления недвижимостью строительного факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Томский государственный архитектурно-строительный университет»
Полевечко Александр Михайлович	- член Томского регионального отделения политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России
Турчанов Денис Владимирович	- Руководитель совета Томского регионального отделения Общероссийского общественного движения в защиту прав и интересов потребителей «Объединение потребителей России»
Хлебников Виктор Иванович	- Председатель жилищно-бытовой комиссии Томского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
Цветков Николай Александрович	- заведующий кафедрой теплогасоснабжения Института кадастра, экономики и инженерных систем в строительстве федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Томский государственный архитектурно-строительный университет»

Кворум: в голосовании участвовало 13/23 членов Совета.

Итоги рассмотрения вопросов повестки:

1. Рассмотрение проекта инвестиционной программы АО «Оборонэнерго» на 2025-2029 годы

РЕШЕНИЕ: Рекомендовать Департаменту тарифного регулирования Томской области (далее – ДТР) принять инвестиционную программу АО «Оборонэнерго» на 2025-2029 годы при устранении субъектом электроэнергетики следующих замечаний:

1.1. Расчет по укрупненным нормативам цен выполнить в соответствии с приказом Минэнерго России от 26.02.2024 № 131;

1.2. В соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, приложить материалы конъюнктурного анализа.

1.3. Предоставить документы, подтверждающие право собственности на реконструируемые объекты;

1.4. Предоставить информацию о применяемых в расчетах индексах-дефляторах.

Итоги голосования: За - 12, против - 1, воздержались – 0.

2. Рассмотрение проекта корректировки инвестиционной программы АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы.

РЕШЕНИЕ: Рекомендовать ДТР принять корректировку инвестиционной программы АО «Оборонэнерго» на 2020-2024 годы после предоставления субъектом электроэнергетики материалов конъюнктурного анализа по мероприятию с идентификатором инвестиционного проекта О/ЗБЛ/70/03/01, «Оборудование, не входящее в сметы строек, 2024-2025 год (Прибор для электролаборатории)», «Рефлектометр цифровой»).

Итоги голосования: За - 12, против - 1, воздержались – 0.

3. Рассмотрение проекта инвестиционной программы ООО «Горсети» на 2025-2029 годы.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать ДТР принять инвестиционную программу ООО «Горсети» на 2025-2029 годы при устранении субъектом электроэнергетики следующих замечаний:

3.1. Расчет по укрупненным нормативам выполнить в соответствии с приказом Минэнерго России от 26.02.2024 № 131;

3.2. В соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, приложить материалы конъюнктурного анализа, актуализировать коммерческие предложения.

3.3. Предоставить технические паспорта на объекты недвижимости.

3.4. Сделать обоснование дополнительной потребности в электронно-вычислительной технике.

3.5. Предоставить информацию о планируемых затратах на сопровождение и обслуживание программных продуктов, а также о соответствии компьютерной базы требованиям программных продуктов и(или) планируемом объеме средств необходимых для модернизации существующей техники.

Итоги голосования: За - 11, против - 2, воздержались – 0.

Дополнительно членом Совета предложено предоставить информацию и ответить на следующие вопросы по мероприятиям:

А. По мероприятию J_100456002 «Установка подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г. Томска и Томского района»:

1. Почему ТП-564 была установлена на территории Хлебозавода – ошибка ООО «Горсети»? Почему предлагается ее перенести за счет тарифа?

2. Куда переносится ТП-564? Выделены ли земельные участки?

Б. По мероприятию J_0000000858 Строительство склада

1. Обосновать необходимость строительства склада и его площадь.

2. Необходим конъюнктурный анализ стоимости подключения к сети Интернет и телефонии с альтернативными предложениями.

3. Площадь склада 810 кв.м. Стоимость более 100 000 рублей за кв.м. является завышенной относительно рыночной для склада из сэндвич-панелей. Необходимо предоставить пояснения относительно стоимости.

4. Стоимость проектирования двух встроенных газовых котельных (договор с ООО «ГазТемп») 600 тыс. р. – выше рыночной, информации о рассмотрении альтернативных вариантов не представлено, нет информации о причинах проектирования двух котельных. Необходимо обосновать площади каждого помещения в размере 1440 кв.м. В ТЗ указано, что котельные устанавливаются в здании «Основные конструкции здания: здание одноэтажное, прямоугольное в плане размером 24x60 м и высотой внутри здания 6,5 м. Основная часть здания - металлический каркас, стены и кровля из сэндвич-панелей заводского изготовления. Здание оборудовано 2-мя (двумя) автоматическими воротами по длинной стороне и имеет естественное освещение. Кровля - двухскатная с наружным организованным водостоком.». А в ТЗ на ПИР на склад характеристики здания «Основные конструктивные решения: здание одноэтажное, прямоугольное в плане размером в осях 18x45 м и высотой внутри здания 6,0

м, пандус здания поднят на 1,20 м. Основная часть здания - металлический каркас, стены из сэндвич-панелей заводского изготовления, покрытие кровли мембранное. Покрытие пола должно выдерживать нагрузку 5т на 1 кв.м. и иметь упрочненное (топпинговое) покрытие бетонного пола. Здание оборудовано 2-мя (двумя) автоматическими воротами по длинной стороне и имеет естественное освещение. Кровля - односкатная с наружным организованным водостоком.» Необходимо пояснить разночтения.

В. По мероприятию J_0000007047 Разработка программного обеспечения "Геоинформационная система городских электрических сетей" (блок №6) Отсутствуют обосновывающие материалы к данному проекту.

Г. По мероприятию J_0000000814 Приобретение информационно-вычислительной техники – нет обоснования изменения состава приобретаемой техники.

Д. по мероприятию J_0000006089 Установка системы телемеханики и диспетчеризации

Данное мероприятие планировалось к реализации в 2021 году. Обоснование для переноса: «Корректировкой предусмотрено включение работ, не выполненных в 2021 году по причине сокращения рабочего времени персонала на рабочих местах в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, обусловленной COVID-19, а также уточнение стоимости материалов и оборудования». Но оборудование должно было быть закуплено ранее - на него были предусмотрены средства. А реализацию можно было выполнить позже. На каком основании сейчас предлагается компенсировать удорожание оборудования, превышающее инфляцию?

4. Рассмотрение проекта корректировки инвестиционной программы ООО «Горсети» на 2020-2024 годы.

РЕШИЛИ: Рекомендовать ДТР принять корректировку инвестиционной программы ООО «Горсети» на 2020-2024 годы после устранения субъектом электроэнергетики следующих замечаний:

4.1. Предоставить обоснование стоимости материалов и оборудования, учтенных в расчете стоимости реализации инвестиционного проекта.

4.2. Предоставить расчет объема финансовой потребности на проектные работы с использованием укрупненных нормативов цен.

4.3. Предоставить обоснование о причинах снижения объема финансирования и количества установленных приборов учета в 2024 году и о сроках реализации данного мероприятия.

4.4. Предоставить расчет по укрупненным нормативам цен в соответствии с приказом Минэнерго России от 26.02.2024 № 131.

4.5. Предоставить информацию о причинах исключения из утвержденной инвестиционной программы отдельных мероприятий, о возможных последствиях в связи с отменой их выполнения.

Итоги голосования: За - 11, против - 2, воздержались – 0.

Дополнительно членом Совета предложено предоставить информацию и ответить на следующие вопросы по мероприятиям:

А. По мероприятию O_000000002 Реконструкция РП Черных: необходимо отклонить, поскольку РП построен в 1990 году, при этом, как правило, КРУ рассчитаны на 30 лет нормативно, есть гораздо более старые объекты.

Б. По мероприятию O_000000003 Строительство РП от ПС «Центральная» необходимо предоставить расчет расчетных значений токовых нагрузок (табл. № 1).

В. По мероприятию О_000000004 Реконструкция РП «Академический» - необходимо предоставить обоснование монтажа нового РП на 18 ячеек при существующем РП 13 ячеек.

Г. По мероприятию О_100000005 Реконструкция ПС «ГПП-35/10 Сиб» 35/10кВ - необходимо более подробно пояснить объем работ по мероприятию и существенную разницу между стоимостью мероприятия расчетного и стоимостью в УНЦ.

Д. По мероприятию О_000450009 Организация петлевой схемы электроснабжения на уровне 10/6 кВ для электроприемников 2 и 3 категории - отсутствуют обосновывающие материалы, необходимо на схемах местности в ПЗ указать улицы

Е. По мероприятию О_0000500011 Вынос ВЛ с частных территорий - отсутствует основание для выполнения данного мероприятия за счет инвестпрограммы. Данное мероприятие должно выполняться за счет собственника.

Ж. По мероприятию О_0004500012 Строительство и реконструкция сетей электроснабжения 0,4кВ

1. Инвестиционным проектом предусмотрена реконструкция 26,15 км воздушных линий электропередач с целью усиления и развития сети для обеспечения технологического присоединения потребителей. Объем работ определен на основании среднего значения реконструированных линий ВЛ-0,4кВ за последние три года». Необходимо указать конкретные участки реконструкции с характеристиками и текущим сроком эксплуатации.

2. Необходимо скорректировать КЛ и убрать оттуда линии, срок службы которых менее 30 лет, поскольку нормативный срок службы кабельных линий составляет 30 лет.

З. По мероприятию О_1004560013 Установка подстанции с питающими линиями для обеспечения качества и надежности потребителей г. Томска и Томского района

1. Эффективный срок службы трансформаторов КТП 30 лет. Из приведенных инвентарных карточек видно, что срок службы действующих трансформаторов существенно меньше. Так, например, на ТП-391 (Кулагина 6А) трансформатор выпущен в 2020 году и т.д. Необходимо исключить из данного мероприятия ТП со сроком службы менее 25 лет.

2. Целесообразно разделить данное мероприятие на три части: «Установка новых КТП», «Реконструкция ТП» и «Замена ТП»

3. Необходимо представить техническую документацию и обоснование невозможности установки дополнительных ячеек ТП 479 и ТП 924.

И. По мероприятию О_0200000015 Установка трансформаторов в ТП

1. Трансформаторы со сроком службы менее 25 лет из мероприятия необходимо исключить, по остальным - приложить протоколы технического освидетельствования, подтверждающие необходимость замены.

2. Мероприятия по приобретению передвижной техники необходимо обосновать в соответствии с рекомендуемыми нормативами.

К. По мероприятию О_0000000830 Программное обеспечение – необходимо обосновать удорожание на 10 %, поскольку приложено ТКП на 2,78 млн без НДС, в ПЗ указана сумма 3,055.

Л. По мероприятиям «Разработка программного обеспечения «Геоинформационная система городских электрических сетей» необходимо представить расчет экономии затрат (фонда заработной платы и т.п.), связанный с внедрением Геоинформационной системы (с разбивкой по годам).